

Филиал №1 ПАО «МОЭК»

АКТ № 1/09-22-36 обследования
теплопотребляющих установок (тепловых сетей) потребителя

г. Москва

«16» сентября 2022 г.

Составлен представителем Филиала №1 ПАО «МОЭК»

Селезнева И.О. - инженер по работе с абонентами
(должность, Ф.И.О.)

В присутствии представителя организации Завхоз Масловский Р.А.

ФТБ-У И ЧЭЗ РТМ

(должность, Ф.И.О.)

абонент № 20-01-0130/003

(наименование организации)

с участием представителей не заинтересованных организаций: _____

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество представителя)

в том что, при обследовании «16» сентября 2022 г. теплопотребляющих установок (тепловых сетей) абонента № 20-01-0130/003

(наименование организации-владельца абонента или фамилия, имя, отчество физического лица-владельца абонента, адрес ЦТП, ИТП)

- Выявленные нарушения:
1. Забивка №1 (головная) члссг неадекватность
 2. Обслуживает и обслуживает на трубах - в узле управления.
 3. Обслуживает бирки на забивках, трубопроводах не покрашены
 4. Состояние оборудования не оформлено, в 2021 году проведено ремонтное задание №01-01-0130/003

Для устранения нарушений абоненту № 20-01-0130/003 предлагается выполнить: (гарантийное письмо от 2022 г.)

Вид работ

Срок выполнения

- | Вид работ | Срок выполнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Заменить забивку №1 | |
| 2. Заизолировать трубы-фг на периферийной сети; | |
| 3. Заменить бирки на забивках согласно СНиП и проекта. Покрасить оборудование узла управления. | 01.10.2022 г. |
| 4. Заменить смеситель по РД. | |
| 5. Проверить рекомендацию системы обслуживания (замена в 2021г). Сменить систему с функцией. | |

Абонент № _____ предупрежден, что в случае невыполнения в установленный настоящим Актом срок нарушений, Филиал №1 ПАО «МОЭК» обратится в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для удостоверения неудовлетворительного состояния энергетических установок абонента и нарушения им правил эксплуатации энергопотребляющих установок. Административная ответственность предусмотрена статьей 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представитель Филиала №1
ПАО «МОЭК»

Селезнева И.О.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель абонента № 20-01-0130/003

Масловский Р.А.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель не заинтересованной организации _____

(Ф.И.О., подпись)

Настоящий Акт вручен руководителю организации - абонент № _____ или лицу, уполномоченному на прием корреспонденции: _____

(или) направлен организации - абонент № _____ заказным письмом с уведомлением (почтовая квитанция с уведомлением о вручении хранятся вместе с настоящим Актом).