

АКТ № 01-23/09-55 обследования
теплопотребляющих установок (тепловых сетей) потребителя

г. Москва

« 04 » сентября 2023 г.

Составлен представителем Филиала №1 ПАО «МОЭК» инженер отдела по работе с абонентами Смирнова ИО
(должность, Ф.И.О.)

В присутствии представителя организации Зяб. Иос. Масловский В.А.

(должность, Ф.И.О.)

ИЭЗ РАН
(наименование организации)

абонент № 20-01-0130/003

с участием представителей не заинтересованных организаций:

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество представителя)
в том что, при обследовании « 04 сентября 2023 г. теплопотребляющих установок (тепловых сетей)

абонента № 20-01-0130/003 ИЭЗ РАН
(наименование организации-владельца абонента или фамилия, имя, отчество физического лица-владельца абонента, адрес ЦИЛ, ИЛИ)

Выявленные нарушения 1. Без проекта и согласования с ПАО «МОЭК»
произведено реконструктивное строительство системное
(заменить регулятор ЦСО и развить ЦСО выносом
из трубы в теплопомощи (РЕХ-АКРЕХ); 2. Частично отсутствует,
нарушено изделие трубопроводов прорезей вент.
3. Стыков ГВС (и вторая) имеет неплотность; 4. Стыковой
бирки не маркированы, не маркирована система
ИЭЗ трубопровод и арматура; 5. На трубопроводе
узла управления имеется взрыв в трубопроводе
горючей вент. 6. Частично не работоспособны
край по монтажу.

Для устранения нарушений абоненту № 130/003 предлагается выполнить:

Вид работ	Срок выполнения
<u>1. Предоставить проект на систему</u> <u>ЦСО, согласованной с ПАО «МОЭК».</u>	<u>до 01.10.2023 г.</u>
<u>2. Заменить клапаны износными</u> <u>трубопроводов; 3. Заменить ГВС</u> <u>ГВС; 4. Промаркировать бирки, трубо-</u> <u>вода, система смт; 5. Обрезать</u> <u>трубопровод на узле (связь с горячей водой).</u>	
<u>6. Заменить переходные края.</u>	
<u>7. Предоставить акт-допуск на ЦТП. ИЭЗ растехнадзор.</u>	

Абонент № _____ предупрежден, что в случае невыполнения в установленный настоящим Актом срок нарушений, Филиал №1 ПАО «МОЭК» обратится в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для удостоверения неудовлетворительного состояния энергетических установок абонента и нарушения им правил эксплуатации энергопотребляющих установок. Административная ответственность предусмотрена статьей 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представитель Филиала №1
ПАО «МОЭК»

(подпись) /И.О.Смирнова/
(подпись)

Представитель абонента № 20-01-0130/003

Представитель не заинтересованной организации

Настоящий Акт вручен руководителю организации - абонент № _____

(или) направлен организации - абонент № _____ заказным письмом с уведомлением (почтовая квитанция с уведомлением о вручении хранятся вместе с настоящим Актом).